



NZ.271.1.061.2012.BJ

Katowice, dnia 26.03.2012 r.

WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont dachu budynku użytkowego przy ul. Radosnej 35 w Katowicach.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) Zamawiający, udziela następujących wyjaśnień treści SIWZ:

Pytanie:

Proszę o informację na temat kąta nachylenia dachu czy da się po nim chodzić czy też potrzebne są dodatkowe zabezpieczenia przy wykonaniu pokrycia dachu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dach budynku użytkowego przy ul. Radosnej 35 w Katowicach posiada nachylenie zmienne od 10% do 25% i można po nim chodzić przy zachowaniu obowiązujących dla tego rodzaju prac przepisów BHP. W przedmiarze przewidziano montaż zastaw zabezpieczających.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z upoważnienia
DYREKTORA

mgr inż. Marcin Szymczyk

Kopia:
- NZ - a/a



Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Katowicach

ul. Grażyńskiego 5
40-126 Katowice
skr. poczt. 334

tel.: 32 258 20 21 do 25
faks: 32 201 08 85
NIP 634 269 76 80

www: <http://kzgm.katowice.pl>
email: poczta@kzgm.katowice.pl
REGON 241031620

RADOSNA 35

