



PROJEKTANT
BWP sp. z o.o.
 ul. Sirzenteszycka 248
 42-530 Dąbrowa Górnicza
 tel. 032 260 17 19
 tel. 662 135 701
 tel. 662 134 997
 www.e-bwp.pl
 email: projekty@e-bwp.pl

INWESTOR:
Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
 ul. Grazyńskiego 5
 40-126 Katowice

OBIEKT:
POMIESZCZENIA ADMINISTRACJI EB-4 ZLOKALIZOWANE
 PRZY UL. PCK 2 I UL. PCK 4 W KATOWICACH

TEMA: Projekt budowlany z częścią wykonawczą rozbudowy instalacji centralnego ogrzewania ze zmienną źródła ciepła, budowa komina, budową instalacji gazowej	FAZA: PB	SKALA: 1:100
	DATA: 12-2011	

MAZNA RYSUNKU:
 Rzut I piętra. Instalacja centralnego ogrzewania.
C.O.

PROJEKTANT:	IMIĘ NAZWIŚKO	NR URZAM.	PODPIS	SPECJALNOŚĆ:
	mgr inż. Lukasz KLAK	SLK/2302/08		WOD-KAN-GAZ-00
ZESPÓŁ PROJEKTOWY:	mgr inż. Monika WROTYCH-PRZYBYLSKA			
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Krzysztof ADAMCZYK	SLK/3063/10		WOD-KAN-GAZ-00

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
 RYSUNEK ANI ŻADEN JEGO FRAGMENT NIE MOGĄ BYĆ
 REPRODUKOWANE, POWIELANE LUB WYKORZYSTYWANE DO
 INNYCH CELÓW BEZ PISEMNEJ ZGODY PRACOWNI.

NR RYS:
5

OZNAACZENIA

- 15 x 1.0** — istniejące przewody instalacji c.o.
- P3** — istniejący pion instalacji c.o.
- 0.12 +16 °C**
Φwym: 2177 W — oznaczenie pomieszczenia, dla którego wyliczono straty ciepła:
numer pomieszczenia,
obl. temperatura wewnętrzna,
zapotrzebowanie na ciepło
- 0.4 +20 °C**
Φwym: 1960 W — oznaczenie pomieszczenia, dla którego przyjęto straty ciepła z projektu c.o. z 2000 r.::
numer pomieszczenia,
obl. temperatura wewnętrzna,
zapotrzebowanie na ciepło
- C22-500**
[800 mm] — istniejący grzejnik płytowy

UWAGI:

1. Rzuty instalacji c.o. należy rozpatrywać łącznie z rozminieciem.
2. Wszystkie urządzenia montować wg wytycznych producenta.
3. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.