

K3/440/886/11/11

P. Ponech
23.11.2011

71/1092/11
22.11.2011.



Górnślaska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. (32) 373 50 00, fax (32) 373 53 02

Rozdzielnia Gazu Katowice
ul. Pukowca 3
tel. (032) 2 515-411 wew. 126
fax.(032) 205 08 78

KZGM
Ul. Grażyńskiego 5
Katowice

Katowice , 21.11.2011r.

Nasz znak: K3/440/886/11/11

Warunki przyłączenia do sieci gazowej urządzeń i instalacji gazowych dla podmiotu przewidującego odbiór paliwa gazowego w ilości nie większej niż 10 m³/h w przeliczeniu na gaz ziemny wysokometanowy grupy E

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 21.11.2011 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 891) wydaje się następujące warunki przyłączenia do sieci gazowej dla budynku zlokalizowanego w Katowicach przy ulicy PCK 4 (budynek warsztatowy)

1. Miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: **PCK 4**
2. Rodzaj paliwa gazowego: **gaz ziemny –PN-C-04753-E**
3. Moc umowna maksymalna godzinowa możliwość odbioru paliwa gazowego wyniesie 4m³/h
4. Paliwo gazowe używane będzie:
 - a) do następujących celów*:
 - ogrzewanie pomieszczeń

b) do następujących odbiorników gazu:

Lp.	Rodzaj urządzenia	Moc [kW]	Ilość [szt.]
1.	Kocioł gazowy grzewczy jednofunkcyjny	35	1

5. Miejsce podłączenia Państwa budynku do sieci gazowej:

- gazociąg niskoprężny o średnicy ϕ 100 stal w ulicy PCK

6. Przewidywany zakres rzeczowy i parametry techniczne związane z budową przyłącza (odcinka gazociągu od gazociągu zasilającego do kurka głównego włącznika) służącego do przyłączenia instalacji gazowej znajdującej się w obiekcie odbiorcy:

Przyłącze 1 szt. o średnicy 63 [mm] i długości ok. 9 [m]; materiał PE

Przewidywany zakres niezbędnej budowy lub rozbudowy sieci gazowej w związku z przyłączeniem: =====

7. Minimalne i maksymalne ciśnienie dostawy paliwa gazowego: min. 1,6 kPa, max. 2,5 kPa.

8. Wymagania dotyczące dokonywania pomiaru i kontroli dostawy paliwa gazowego:

- miejsce usytuowania gazomierza: w typowej szafce zamykanej na klucz kominiarski umieszczonej na terenie posesji .

- Parametry

Rodzaj gazomierza	Wielkość gazomierza	Ilość [w szt.]	Nadajnik impulsów	Rozstaw króćców gazomierza [mm]
GM	G 4	1	Tak/nie	130 -250

9. Instalacja gazowa winna być zaprojektowana i wykonana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami).

10. **Granicę własności** sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego i instalacji gazowej Odbiorcy stanowi **kurek główny** umieszczony w szafce na zewnętrznej ścianie budynku. **Szafka jest własnością właściciela budynku i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu, montażu i konserwacji.**

11. **Ryczałtowy koszt** wykonania podłączenia w/w budynku wynosi ok. **9.067,00 zł.** Powyższy koszt jest wstępnym kosztem spoczywającym na Przedsiębiorstwie Gazowniczym, którego uszczegółowienie nastąpi na etapie projektu budowlanego i wyboru wykonawcy.

Natomiast zobowiązania stron – Państwa i Przedsiębiorstwa Gazowniczego szczegółowo określi umowa o przyłączenie.

W umowie o przyłączenie zostanie określona również wysokość opłaty za przyłączenie do sieci gazowej, którą wstępnie określa się na poziomie **1.560,77 zł. (+VAT)**

Sygnalizujemy, iż w przypadku zaprojektowania trasy gazociągu lub przyłącza gazu o średnicach lub długościach odbiegających od określonych w punktach 6 lub 7 niniejszych warunków ryczałtowy koszt przyłączenia, jak również wynikająca z tych zmian opłata za przyłączenie może ulec zmianie.

Zmiany te ureguje aneks do już zawartej umowy o przyłączenie.

12. **Realizacja przyłączenia** do sieci gazowej Przedsiębiorstwa Gazowniczego może nastąpić po zawarciu umowy o przyłączenie pomiędzy Odbiorcą, a Przedsiębiorstwem Gazowniczym na pisemny wniosek Odbiorcy ubiegającego się o przyłączenie do sieci gazowej.

Jednocześnie proponujemy, aby **umowa o przyłączenie** została zawarta przed przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego.

Do wniosku o umowę o przyłączenie prosimy dołączyć:

- a) Uwierzytelniony dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości/objektu, do którego ma zostać doprowadzone paliwo gazowe,
- b) Oświadczenie o zapewnieniu dostawy gazu uzyskane w wybranym przedsiębiorstwie obrotu gazem
- c) W przypadku przebiegu sieci i przyłącza przez prywatne działki oraz miejsca włączenia do sieci gazowej na prywatnej działce należy donieść zgodę na wejście w teren od właściciela działki.

13. Planowany termin realizacji przyłączenia: 9 miesięcy od daty zawarcia umowy o przyłączenie

14. **Warunki przyłączenia** są ważne na okres roku od dnia ich wydania, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.

15. Określone **warunki przyłączenia** sporządzono w dwóch egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

KIEROWNIK
Rozdzielni Gaz w Katowicach
.....
Jan Cwolek

Rozdzielnik:

1. Adresat
2. jednostka wydająca – a/a