

Katowice

dnia

18.X. 2010 r.

ZALECENIE Nr 13/2010

USUNIĘCIA USTEREK LUB ZANIEDBAŃ W STANIE TECHNICZNYM URZĄDZEŃ
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROŻĄCYCH NIEBEZPIECZEŃSTWEM POWSTANIA
POŻARU I ZATRUCIA.

Stosownie do postanowień Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U. nr 109 poz. 719/ z 2010 r. oraz w oparciu o ustawę - prawo budowlane z dnia 07 VII 1994 r. /Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r./ zawiadamiam, że w czasie czyszczenia /sprawdzania w dniu 15.X. 2010 r. przewodów kominowych w budynku przy ulicy PCK 2 – bud.tylny w Katowicach należącym do K.Z.G.M. - O.E.B. Nr 4

zostały stwierdzone braki - usterki - zaniechania w stanie technicznym urządzeń grzewczo - kominowych, grożące niebezpieczeństwem powstania pożaru lub zatrucia.

W związku z powyższym na podstawie w/w przepisów, winien Pan / Pani w terminie do dnia _____ usunąć wyszczególnione braki, usterki i zaniechania.

nr poz.	Rodzaj zalecenia w myśl podst. prawnej
	Istnieje możliwość zainstalowania pieca C.O gaz w korytarzu warsztatu.
Z A L E C E N I A	
1.	W warsztacie obecną kratkę wentylacyjną za bojlerem zlikwidować i od strony korytarza podłączyć nową kratkę wentylacyjną bez żaluzji.
2.	Piec C.O gaz podłączyć o 1-den przewód kominowy w lewo wentylacji w miejscu oznaczonym na ścianie kominowej znakiem X.
3.	Dla pomieszczenia korytarza wykonać wentylację nawiewną zewnątrz budynku, która umożliwi stały napływ powietrza potrzebnego do spalania i prawidłowego ciągu w przewodach kominowych.
4.	Do przewodu kominowego spalinowego zabudować wkład / rury / kwosoodporny, który zabezpieczy przed zawilgoceniem ścian.

podpis potwierdzający
odbiór zalecenia


podpis i pieczęć
Kierownika RZK